


For the complete installation manual go to:
<https://support.partner.liftmaster.com/s/community-access-support>



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Connect Power

WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

- Disconnect power at the fuse box BEFORE proceeding.
- To AVOID damaging gas, power or other underground utility lines, contact underground utility locating companies BEFORE digging.
- ALL electrical connections MUST be made by a qualified individual.
- ALL power and control wiring MUST be run in separate conduit.
- ANY maintenance to the CAPAC or in the area near the CAPAC MUST NOT be performed until disconnecting the electrical power. Upon completion of maintenance the area MUST be cleared and secured, at that time the unit may be returned to service.
- CAPAC MUST be properly grounded and connected in accordance with national and local electrical codes. NOTE: The CAPAC should be on a separate fused line of adequate capacity.

- All power wiring should be on a dedicated circuit and well protected. The location of the power disconnect should be visible and clearly labeled.


To protect against fire and electrocution:

- Disconnect power BEFORE installing or servicing CAPAC.
- NEVER connect a keypad/reader or lock to doors without first consulting the applicable fire code.
- You MUST consult with, and get approval from, local fire officials BEFORE installing locks or devices on ANY doors that may be fire exits.
- Use of egress push buttons may not be legal. Single action exits may be required.
- ALWAYS obtain proper permits and approvals in writing BEFORE installing equipment.

NOTE: In UL installations the CAPAC shall be powered from the power limited output of a UL 294 Listed power supply, a UL 603 Listed power supply, a UL 294 Listed access control unit or a UL 325 gate operator.

CAUTION


- DO NOT connect the power supply to a switched outlet or otherwise controlled AC outlet.
- DO NOT connect the power supply to the 120 Vac outlet until ALL wiring is completed.





Gate Access

CAUTION

Not responsible for conflicts between the information listed in the wiring diagram and the requirements of your local building codes. The information is for suggested use ONLY. Check your local codes BEFORE installation.





NOTE: The SDA/SLA Gate input/output shall not be connected in UL applications.



Refer to the Gate Operator manual for wiring details.

NOTE: For UL installations, only a UL 325 Listed Gate Operator, UL 294 Listed electric door strikes or UL 294 Listed Maglocks may be connected to relay output 1 or 2.




Door Access

⚠ WARNING

DO NOT INSTALL THE SYSTEM IN THE FAIL SECURE MODE UNLESS PERMITTED BY THE LOCAL AUTHORITY HAVING JURISDICTION. Doing so may cause interference with the operation of panic hardware.

⚠ CAUTION

Not responsible for conflicts between the information listed in the wiring diagram and the requirements of your local building codes. The information is for suggested use ONLY. Check your local codes BEFORE installation.



Door Access - Vestibule


! WARNING

DO NOT INSTALL THE SYSTEM IN THE FAIL SECURE MODE UNLESS PERMITTED BY THE LOCAL AUTHORITY HAVING JURISDICTION. Doing so may cause interference with the operation of panic hardware.


! CAUTION

Not responsible for conflicts between the information listed in the wiring diagram and the requirements of your local building codes. The information is for suggested use ONLY. Check your local codes BEFORE installation.

NOTE: For UL installations, only UL 294 Listed electric door strikes or UL 294 Listed Maglocks may be connected to relay output 1 or 2.




PRIMARY RELAY DOOR STRIKE




For DC Power: Install a 1N4005 diode or equivalent

OR MAGLOCK




SUPERVISED (DOOR STATUS) 1

DOOR SENSOR (NON-SUPERVISED) OR DOOR SENSOR (SUPERVISED)



SUPERVISED (DOOR STATUS) 2

DOOR SENSOR (NON-SUPERVISED) OR DOOR SENSOR (SUPERVISED)



AUXILIARY RELAY

Auxiliary Relay follows the same wiring schedule as the Primary Relay.


Wiegand Output

NOTE: Disconnect power **BEFORE** making electrical connections.

The CAPAC will send the pre-assigned credential, configured via myQ Community, to the TES via the Wiegand output.

⚠ CAUTION

Not responsible for conflicts between the information listed in the wiring diagram and the requirements of your local building codes. The information is for suggested use **ONLY**. Check your local codes **BEFORE** installation.



NOTE: For UL installations, only a Listed UL 294 access control unit may be connected to Wiegand output 1 or 2.

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Pour le manuel d'installation complet, aller à :

<https://support.partner.liftmaster.com/s/community-access-support>



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris du plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant cancérigènes ou pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres préjudices à l'appareil reproducteur. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

Connecter l'alimentation

⚠️ ⚡ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Déconnecter l'alimentation au niveau de la boîte à fusibles AVANT de poursuivre.
- Pour ÉVITER d'endommager les conduites de gaz, d'alimentation électrique ou autres conduites de services publics, contacter les compagnies de localisation de services souterrains AVANT d'entreprendre les travaux d'excavation.
- TOUTES les connexions électriques DOIVENT être réalisées par un professionnel.
- TOUT câblage d'alimentation et de commande DOIT être acheminé dans un conduit séparé.
- Déconnecter la source d'alimentation électrique du CAPAC AVANT TOUTE intervention d'entretien sur l'actionneur ou à proximité de celui-ci. Après avoir achevé l'intervention d'entretien, la zone DOIT être dégagée et sécurisée; ce n'est qu'à ce moment que l'actionneur peut être remis en service.
- Le CAPAC DOIT ÊTRE correctement mis à la terre et connecté conformément aux réglementations du code de l'électricité local. REMARQUE : Le CAPAC doit se trouver sur un circuit

séparé avec des fusibles de capacité suffisante.

- TOUS les câblages d'alimentation doivent se trouver sur un circuit spécialisé et bien protégé. L'emplacement du dispositif de déconnexion de l'alimentation doit être visible et clairement étiqueté.


Pour assurer la protection contre le feu et une électrocution :

- Déconnecter l'alimentation AVANT de procéder à l'installation ou à une intervention d'entretien sur le CAPAC.
- NE JAMAIS connecter un clavier/lecteur ou une serrure aux portes sans d'abord consulter le code de prévention des incendies applicable.
- Il est IMPÉRATIF de consulter les autorités du service local des incendies et d'obtenir leur approbation AVANT d'installer des serrures ou des dispositifs à TOUTE porte qui pourrait servir de sortie de secours en cas d'incendie.
- Il est possible que l'utilisation de boutons-poussoirs pour une porte de secours ne soit pas légale. Des sorties de secours à action unique peuvent être exigées.
- Obtenir TOUJOURS les permis et autorisations appropriés AVANT d'installer un équipement quelconque.

REMARQUE : Dans les installations UL, le CAPAC sera alimenté à partir de la sortie de puissance limitée d'une source d'alimentation homologuée UL 294, une source d'alimentation homologuée UL 603, un dispositif d'accès homologué UL 294 ou un actionneur de barrière UL 325.

⚠️ ATTENTION


- NE PAS raccorder l'alimentation électrique à une prise commutée ou autrement contrôlée par une prise c.a.
- NE PAS raccorder l'alimentation électrique à une prise de 120 V c.a. jusqu'à ce que TOUT le câblage ait été effectué.



Accès à la barrière

⚠ ATTENTION

Non responsable des conflits entre l'information indiquée dans le schéma de câblage et les exigences des codes du bâtiment de votre région. Cette information est fournie **UNIQUEMENT** à titre de suggestion. Consulter les codes de votre région **AVANT** l'installation.




REMARQUE :
L'entrée/sortie SDA/SLA de barrière ne doit pas être connectée dans les applications UL.

ÉTAT

Résistance en aval (1 k ohm)

ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (connecter au commutateur aux de fin de course de fermeture – consulter le manuel de l'actionneur)

RELAIS PRIMAIRE




ACTIONNEUR DE BARRIÈRE

Consulter le manuel d'installation de l'actionneur de barrière pour des détails sur le câblage.

REMARQUE : Pour les installations UL, seuls un opérateur de portail répertorié UL 325, des gâches de porte électriques répertoriées UL 294 ou des verrous Maglocks listés UL 294 peuvent être connectés à la sortie de relais 1 ou 2.

RELAIS AUXILIAIRE




*RELAIS AUXILIAIRE

SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Pour une alimentation c. a. :
Installer une varistance Siemens S10K30MOV (varistance à oxyde métallique) (fournie) ou un produit équivalent

Utiliser un fil de 18 à 22 AWG



Pour une alimentation c. c. :
Installer une diode 1N4005 ou un produit équivalent




Accès à la porte

⚠️ AVERTISSEMENT

NE PAS INSTALLER LE SYSTÈME EN MODE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE SAUF SI LES AUTORITÉS LOCALES AYANT JURIDICTION LE PERMETTENT. Cela pourrait causer une interférence avec le fonctionnement de la serrure antipanique.

⚠️ ATTENTION

Non responsable des conflits entre l'information indiquée dans le schéma de câblage et les exigences des codes du bâtiment de votre région. Cette information est fournie UNIQUEMENT à titre de suggestion. Consulter les codes de votre région AVANT l'installation.



REMARQUE : Pour les installations UL, seuls les gâches électriques de porte homologuées UL 294 ou les verrous Maglocks homologués UL 294 peuvent être connectés à la sortie de relais 1 ou 2.

Accès à la porte - vestibule


! AVERTISSEMENT

NE PAS INSTALLER LE SYSTÈME EN MODE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE SAUF SI LES AUTORITÉS LOCALES AYANT JURIDICTION LE PERMETTENT. Cela pourrait causer une interférence avec le fonctionnement de la serrure antipanique.

! ATTENTION


Non responsable des conflits entre l'information indiquée dans le schéma de câblage et les exigences des codes du bâtiment de votre région. Cette information est fournie UNIQUEMENT à titre de suggestion. Consulter les codes de votre région AVANT l'installation.

REMARQUE : Pour les installations UL, seuls les gâches électriques de porte homologuées UL 294 ou les verrous Maglocks homologués UL 294 peuvent être connectés à la sortie de relais 1 ou 2.



RELAIS PRIMAIRE


GÂCHE DE PORTE



Pour une alimentation c. a. : Installer une varistance Siemens S10K30MOV (varistance à oxyde métallique) (fournie) ou un produit équivalent

OU


SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE



Pour une alimentation c. a. : Installer une varistance Siemens S10K30MOV (varistance à oxyde métallique) (fournie) ou un produit équivalent


SUPERVISÉ (ÉTAT DE LA PORTE) 1

CAPTEUR DE PORTE (NON SUPERVISÉ) OU CAPTEUR DE PORTE (SUPERVISÉ)



SUPERVISÉ (ÉTAT DE LA PORTE) 2

CAPTEUR DE PORTE (NON SUPERVISÉ) OU CAPTEUR DE PORTE (SUPERVISÉ)



RELAIS AUXILIAIRE

Les relais auxiliaires suivent le même cheminement de câblage que le relais primaire.


Sortie Wiegand

REMARQUE : Déconnecter l'alimentation AVANT d'effectuer toute connexion électrique.

Le CAPAC enverra l'authentifiant préattribué et configuré par le biais de myQ Community au TES par le biais de la sortie Wiegand.

⚠ ATTENTION

Non responsable des conflits entre l'information indiquée dans le schéma de câblage et les exigences des codes du bâtiment de votre région. Cette information est fournie UNIQUEMENT à titre de suggestion. Consulter les codes de votre région AVANT l'installation.



REMARQUE : Pour les installations UL, seul un dispositif de commande d'accès homologué UL 294 peut être connecté à la sortie Wiegand 1 ou 2.

AVERTISSEMENT : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence des appareils radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et l'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné.

Para ver el manual de instalación completo visite:

<https://support.partner.liftmaster.com/s/community-access-support>



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Conecte la alimentación eléctrica

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- Desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles ANTES de continuar.
- Para EVITAR dañar las tuberías de gas, energía u otros servicios subterráneos, póngase en contacto con las empresas de servicios ANTES de realizar una excavación.
- TODAS las conexiones eléctricas DEBEN ser realizadas por una persona capacitada.
- TODO el cableado de alimentación eléctrica y de control se DEBE instalar en conductos separados.
- NO SE DEBE realizar NINGUNA tarea de mantenimiento en el CAPAC o en el área cerca del CAPAC hasta que se desconecte la energía eléctrica. Después de completar el mantenimiento, se DEBE despejar y asegurar el área, para poder volver a poner el operador en servicio.
- El CAPAC DEBE tener una conexión a tierra adecuada y debe estar conectado en conformidad con los códigos de electricidad locales y nacionales. NOTA: El CAPAC debe estar

conectado en una línea con fusible independiente de capacidad adecuada.

- Todo el cableado de alimentación eléctrica debe estar en un circuito dedicado y bien protegido. La ubicación de la desconexión de alimentación eléctrica debe ser visible y estar claramente etiquetada.


Para proteger contra incendios y electrocución:

- Desconecte la alimentación ANTES de instalar o realizar el mantenimiento del CAPAC.
- NUNCA conecte un teclado/lector o seguro a las puertas sin antes consultar el código de incendios aplicable.
- ANTES de instalar seguros o dispositivos en CUALQUIER puerta que pudiera ser una salida de emergencia DEBE consultar a los bomberos locales y obtener su aprobación.
- El uso de pulsadores para puertas de salida puede no ser legal. Es posible que se requieran salidas de una sola acción.
- Obtenga SIEMPRE las aprobaciones y los permisos adecuados por escrito ANTES de instalar un equipo.

NOTA: En las instalaciones UL, el CAPAC recibirá alimentación desde la salida de energía limitada de una fuente de alimentación certificada por la norma UL 294, una fuente de alimentación certificada por la norma UL 603, una unidad de control de acceso certificada por la norma UL 294 o un operador de portón certificado por la norma UL 325.

⚠️ PRECAUCIÓN


- NO conecte el suministro de energía a un tomacorriente conmutado o a un tomacorriente de CA controlado.
- NO conecte el suministro de energía a la salida de 120 Vca hasta que haya completado TODO el cableado.



Acceso de portón


! PRECAUCIÓN

No nos hacemos responsables por los conflictos entre la información detallada en el diagrama de cableado y los requisitos de sus códigos de construcción locales. La información es para el uso sugerido ÚNICAMENTE. Verifique sus códigos locales ANTES de realizar la instalación.



NOTA: La entrada/salida del portón SDA/SLA no estará conectada en las aplicaciones UL.

RELÉ PRIMARIO



OPERADOR DE PORTÓN

Consulte el manual del operador para ver los detalles de cableado.


NOTA: Para instalaciones UL, solo un operador de portón listado UL 325, cerrojos eléctricos de puerta listados UL 294 o candados magnéticos listados UL 294 pueden conectarse a la salida de relé 1 o 2.

ESTADO

Resistor de EOL (Fin de línea)
(1 k ohm)

OPERADOR DE PORTÓN
(conectar al interruptor de límite de cierre auxiliar – consulte el manual del operador de portón)

RELÉ AUXILIAR



*RELÉ AUXILIAR

CIERRE MAGNÉTICO

Para alimentación eléctrica de CA:
Instale un S10K30MOV Siemens
(Varistor de óxido metálico)
(incluido) o uno equivalente

NORMALMENTE CERRADO Use un cable AWG 18 a 22

Fuente de alimentación para el cierre magnético (no incluida)
NO use el suministro eléctrico para el controlador

Para alimentación eléctrica de CC:
Instale un diodo 1N4005 o uno equivalente


Acceso de puerta

⚠ ADVERTENCIA

NO INSTALE EL SISTEMA EN EL MODO A PRUEBA DE FALLOS A MENOS QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE LO PERMITA. De hacerlo, puede causar interferencia con el funcionamiento de la barra antipánico.

⚠ PRECAUCIÓN

No nos hacemos responsables por los conflictos entre la información detallada en el diagrama de cableado y los requisitos de sus códigos de construcción locales. La información es para el uso sugerido ÚNICAMENTE. Verifique sus códigos locales ANTES de realizar la instalación.



Acceso de la puerta - Vestíbulo


⚠️ ADVERTENCIA

NO INSTALE EL SISTEMA EN EL MODO A PRUEBA DE FALLOS A MENOS QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE LO PERMITA. De hacerlo, puede causar interferencia con el funcionamiento de la barra antipánico.

⚠️ PRECAUCIÓN

No nos hacemos responsables por los conflictos entre la información detallada en el diagrama de cableado y los requisitos de sus códigos de construcción locales. La información es para el uso sugerido ÚNICAMENTE. Verifique sus códigos locales ANTES de realizar la instalación.


NOTA: Para instalaciones UL, solo se pueden conectar cerraduras eléctricas para puertas con certificación UL 294 o cerraduras magnéticas con certificación UL 294 a la salida de relé 1 o 2.



RELÉ PRIMARIO CERRADURA DE LA PUERTA

Para alimentación eléctrica de CA: Instale un S10K30MOV Siemens (Varistor de óxido metálico) (incluido) o uno equivalente

Alimentación para la cerradura de la puerta (no suministrada)




Para alimentación eléctrica de CC: Instale un diodo 1N4005 o uno equivalente.

CIERRE MAGNÉTICO

Para alimentación eléctrica de CA: Instale un S10K30MOV Siemens (Varistor de óxido metálico) (incluido) o uno equivalente

Use un cable AWG 18 a 22

NORMALMENTE CERRADO




Para alimentación eléctrica de CC: Instale un diodo 1N4005 o uno equivalente.

Alimentación para cierre magnético (no incluida) NO use la fuente de alimentación para el controlador.


SUPERVISADO (ESTADO DE LA PUERTA) 1

SENSOR DE LA PUERTA (NO SUPERVISADO) 0 SENSOR DE LA PUERTA (SUPERVISADO)



SUPERVISADO (ESTADO DE LA PUERTA) 2

SENSOR DE LA PUERTA (NO SUPERVISADO) 0 SENSOR DE LA PUERTA (SUPERVISADO)



RELÉ AUXILIAR

El relé auxiliar sigue el mismo cableado que el relé primario.

Salida Wiegand


NOTA: Desconecte la alimentación ANTES de realizar las conexiones eléctricas.

El CAPAC enviará la credencial previamente asignada, configurada a través de myQ Community, al TES mediante la salida Wiegand.



PRECAUCIÓN

No nos hacemos responsables por los conflictos entre la información detallada en el diagrama de cableado y los requisitos de sus códigos de construcción locales. La información es para el uso sugerido ÚNICAMENTE. Verifique sus códigos locales ANTES de realizar la instalación.



NOTA: En las instalaciones UL, solamente una unidad de control de acceso con certificación UL 294 puede conectarse a la salida Wiegand 1 o 2.

AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Al instalar este dispositivo debe quedar una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites se establecen para proporcionar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones.

Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo,

se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.

